



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
GRAD CRIKVENICA  
Upravni odjel za društvene djelatnosti  
i lokalnu samoupravu

KLASA: 406-01/18-01/12  
URBROJ: 2107/01-04/13-18-10  
Crikvenica, 04. prosinca 2018.

Temeljem čl. 198. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) i čl. 9., 10. i 11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN br. 101/17) utvrđuje se slijedeće

### **IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

**Naziv i OIB naručitelja:**  
Grad Crikvenica, OIB: 81687755716

**Evidencijski broj nabave:**  
105-04-18-MV

**Predmet nabave:**  
Radovi na izgradnji privezišta u sklopu projekta uređenja plaže Jadranovo Centar (Grabrova)

**Datum početka prethodnog savjetovanja:** 22.11.2018.

**Datum završetka prethodnog savjetovanja:** 29.11.2018.

Naručitelj je putem objavljenih dokumenata na prethodnom savjetovanju u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, dana 22.11.2018.g., pozvao neovisne stručnjake, odnosno sudionike na tržištu, da svojim savjetima (primjedbe i prijedlozi) vezano uz predmet nabave pomognu u provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije.

Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje (do 22.11.2018.g.) u trajanju od pet (5) radnih dana, Naručitelj je zaprimio jedan upit, na kojeg se Naručitelj očituje kako slijedi u nastavku ovog Izvješća.

**Primjedbe/prijedlozi:**

1. Troškovnikom nije predviđen obim radova na izradi prihvatnog mjesta valobrana na kopnenoj strani. Na što će biti oslonjena pasarela i privezan valobran ?

2. Tko će izraditi izvedbeni projekt sidrenja pontonskih gatova i plovila koji mora biti odobren od HRB-a
3. Iz natječajne i projektne dokumentacije nije vidljivo da pontonski elementi i sidreni sustav treba biti sukladan „Tehničkim uvjetima i svjedodžbama o sigurnosti plutajućeg objekta za pontonske gatove u marinama“ koji propisuje Hrvatski registar brodova, okružnica QC-T-191

**Odgovori:**

1. Prihvat pasarele na obalnoj strani izvršiti će se u skladu sa Glavnim projektom. Izrada obalnog zida u skladu sa Glavnim projektom nije predviđena ovim Natječajem, i biti će predmet drugog Natječaja.  
Kao privremeno rješenje, Izvođač će ponuditi izradu privremene montažne pasarele – pristupnog mosta, izrađenog u skladu sa pristupnim pasarelama. Privremena montažna pasarela uvrštena je kao posebna stavka u Troškovnik
2. Izvedbeni projekt sidrenja pontonskih gatova dio je Glavnog projekta. Odobrenje HRB-a, nakon odabira Izvođača, kao i ishođenje Svjedodžbe o sigurnosti plutajućeg objekta obaveza je Naručitelja.
3. U skladu sa pozitivnim zakonskim normama, i potrebom Upisa valobranskog plutajućeg gata u Upisnik plutajućih objekata pri nadležnoj Lučkoj kapetaniji, ponuđeni pontonski elementi moraju imati važeće Tipsko odobrenje, a proizvođač mora imati Odobrenje proizvođača u skladu sa Okružnicom QC-T-191 Hrvatskog registra brodova.  
Naručitelj nadopunjava Dokumentaciju za nadmetanje Tehničkim opisom pontonskih valobranskih elemenata i opreme, u kojoj je postavljen zahtjev za isporuku i montažu pontona sa važećim Tipskim odobrenjem.

Naručitelj će kao prilog Dokumentacije o nabavi priložiti Tehničke specifikacije pontona i opreme.

Dokumentaciju o nabavi: Radovi na izgradnji privezišta u sklopu projekta uređenja plaže Jadranovo Centar (Grabrova), zajedno sa troškovnikom i pripadajućim dokumentima, Naručitelj će objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN RH), stoga se obavještavaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu cjelokupnu dokumentaciju za predmetnu nabavu putem EOJN RH, te će ista biti mjerodavna u postupku javne nabave.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu