



Županijska lučka uprava Crikvenica

Ivana Skomerže 2/1
51260 Crikvenica

PRIMLJENO	13 -03-2020
SIFIKACIJSKA OZNAKA	ORG. JED.
021-01-20-01109	04
HRUZBENI BROJ	PRIL. VRIJ
0-04-20-2	

KLASA: 342-01/20-01/43
URBROJ: 2107/01-20-2
Crikvenica, 13. ožujka 2020.

GRAD CRIKVENICA
Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu
Ulica kralja Tomislava 85
51260 Crikvenica

Predmet: Vijećničko pitanje
- odgovor, dostavlja se

Poštovani,

Dana 11. ožujka 2020. godine dostavili ste nam vijećničko pitanje gospodina Zdravka Pernara sa 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Crikvenice, a sve vezano za „*urušavanje kamenih blokova u sklopu izvođenja radova na lukobranu u Crikveničkoj luci*“, na koje se očitujuemo kako slijedi.

Kod izgradnje pomorskih građevina, moguće je očekivati slijeganje temeljnog tla u različitom intenzitetu i veličini koje je teško predvidjeti, budući da prvenstveno ovisi o lokalnim uvjetima u samom tlu. Upravo kako bi se neutralizirala ova pojava te spriječile potencijalne deformacije na konstrukciji, predviđa se gradnja blokovima koje je kod prekomjernog slijeganja moguće vrlo jednostavno podignuti te ponovno postaviti na uređenu temeljnu podlogu. Do takvog je slučaja došlo i na zapadnom lukobranu u Crikvenici, što ni na koji način neće utjecati na rok izvođenja ili cijenu radova. Drugim riječima, radovi se odvijaju prema planiranom, a svi su troškovi predviđeni glavnim građevinskim projektom i troškovnikom radova, što znači da dodatnih troškova nema. Pritom je važno naglasiti kako se, prilikom izvođenja radova, a naročito ovako kompleksnih, velika pažnja posvećuje zaštiti na radu te se u svakom trenutku poštuju svi mjerodavni propisi.

S poštovanjem,

Županijska lučka uprava Crikvenica
ravnatelj Mario Kružić, mag.oec.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pismohrani